

ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 8

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации
1	2	3	4	5	6
1	Вход не обозначен знаками доступности. Устройство для вызова персонала отсутствует.	Текущий ремонт.	Установить знаки доступности. Установить устройство вызова персонала	Август-декабрь 2016 года	
2	Ступени лестницы не отмечены цветом.	Текущий ремонт.	Окрасить первую и последнюю ступеньку лестницы в желтый цвет.	Август-сентябрь 2016 года	
3	Отсутствует водоотвод на входной площадке	Текущий ремонт.	Установить водоотвод.	Август-октябрь 2017 года	
4	Доводчик на входной двери отсутствует	Текущий ремонт.	Установить доводчик на входную дверь.	Август – ноябрь 2017 года.	
5	Доступный маршрут не обозначен знаками.	Разместить знаки	Разместить знаки	Август-ноябрь 2016 года	
6	При перепаде высот пола в здании следует установить пандус	Приобрести снимаемый пандус	Приобрести снимаемый пандус	Август 2016г.– ноябрь 2020г.	
7	Зоны безопасности не оснащены селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с помещением поста охраны	Текущий ремонт.	Установить кнопку вызова	Август-сентябрь 2016 года	

8	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026, имеются знаки обозначения на путях эвакуации	Установить знак Е 21	Установить знак Е 21	Август-декабрь 2016 года	
9	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности.	Изготовить план эвакуации для инвалидов	Изготовить план эвакуации для инвалидов	Август 2016г. – ноябрь 2017г.	
10	Информирующие обозначения помещений отсутствуют	Приобрести обозначения.	Приобрести обозначения.	Август-ноябрь 2016 года	
11	Высота до выключателя в кабинете заведующего не соответствует требованиям. Розетки находятся в недоступном для инвалидов месте.	Текущий ремонт	Перенести выключатели и розетки в соответствии с требованиями	Август – ноябрь 2016 года	
12	Унитазы с опорой для спины отсутствуют.	Текущий ремонт.	Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Установить унитаз с опорой для спины.	Август 2016 года – август 2020 года.	
13	Диспенсер для туалетной бумаги отсутствует	Приобрести и установить диспенсер для туалетной бумаги.	Приобрести и установить диспенсер для туалетной бумаги	Август 2016 года – август 2017 года.	
14	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин отсутствуют специальные знаки	Установить специальные знаки.	Установить специальные знаки	Август-ноябрь 2016 года	
15	Санитарно-бытовые помещения не оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала	Установить кнопку-вызов.	Установить кнопку-вызов.	Август-сентябрь 2016 года	

16	Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа отсутствуют	Текущий ремонт	Установить смеситель с рычажной рукояткой.	Август 2016 года – август 2017 года	
17	Система оповещения о пожаре звуковая.	Текущий ремонт	Установить световую сигнализацию	Август 2016 года – ноябрь 2020 года	

/ Заведующий Усяева З.В.



Усяева З.В.